

Nombre de la empresa que efectúa el mantenimiento:
Dirección completa:

- *NÚMERO DE INSTALADOR HOMOLOGADO POR EL FABRICANTE:*
- *Número de serie del equipo:*
- *Fecha de puesta en marcha, (dentro de los 30 días):*
- *Coordenadas Geográficas de la obra:*
- *Tipo de estructura protegida:*

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARARRAYOS-PDCE-SENIOR.

EL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO SE HA EFECTUADO SEGÚN LOS REQUISITOS DEL FABRICANTE.

- **Fecha de revisión:**

Trabajos realizados

- **Cabezal Pararrayos:**
 - *Verificar estado de corrosión de las conexiones eléctricas del cable de tierra y del conjunto del pararrayos.*
 - *Verificar estado mecánico del pararrayos.*
- **Mástil:**
 - *Verificar estado de aguante mecánico de los soportes o fijaciones del mástil que soporta el pararrayos y, verificar la corrosión de los soportes o fijaciones para su limpieza y pintura.*
- **Conductores eléctricos:**
 - *Verificar el nivel de corrosión o rotura de los soportes o grapas de los cables eléctricos.*
 - *Verificar la continuidad y resistencia eléctrica entre la toma de tierra y el pararrayos.*
- **Puesta a tierra:**
 - *Control de medidas de la resistencia del conjunto perimetral y puesta a tierra de la instalación. Valor igual o inferior a..... ohmios.*
 - *Control de continuidad de las conexiones eléctricas y su nivel de corrosión.*
- **Cable perimetral y equipotencial de masas:**
 - *Control de la continuidad de las conexiones eléctricas y su nivel.*

Observaciones:

Nombre completo del técnico que realizó el mantenimiento:

Correo electrónico de contacto:

Firma y fecha para validar la información: